

Con e-mail in data 24.06.2013 è pervenuto il seguente quesito:

RICHIESTA “F”

Quesito

"Nel progetto di gara è prevista una rampa che collega il piano di calpestio esterno (+0,00m) al piano rialzato (+0,99m). Tale rampa è lunga 7,10 m e quindi di una pendenza pari a circa il 14%. Possiamo nel progetto proposto mantenere la stessa pendenza o è necessario adeguarsi alla normativa vigente in merito al superamento delle barriere architettoniche”?

Risposta al quesito

L'adeguamento della rampa alla normativa vigente è sicuramente necessaria ed attuabile attraverso un'adeguata modellazione del terreno attorno all'edificio.

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Baldino Gaddi